



426067, РФ, УР г. Ижевск ул. Труда, 42 тел. (3412) 21-76-66, E-mail: vasilek106@bk.ru
ОКПО 43679382 ОГРН 1021801589193 ИНН 1834300557 КПП 184001001

18.09.2024 № 35
На 1566 от 03.08.2023 г

Главному специалисту-эксперту
отдела санитарного надзора
Южаковой М.А.

Отчет по устранению замечаний Предписания 1566 от 03.08.2023 года
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике.

№	Наименование мероприятий	Отметка о выполнении
1	В группе «Солнышко» в игровой и спальне, в группе «Дюймовочка» в туалетной провести ремонт поверхностей потолка и стен.	Нарушение устранено. В группе «Солнышко» в игровой и спальне, в группе «Дюймовочка» в туалетной проведен ремонт поверхностей потолка и стен. (Фото прилагается)
2	Туалетные старшей группы «Ручеек» и старшей группы «Ягодка» оборудовать туалетными кабинками отдельными для мальчиков и девочек.	Нарушение устранено. Туалетные старшей группы «Ручеек» и старшей группы «Ягодка» оборудованы туалетными кабинками отдельными для мальчиков и девочек. (Фото прилагается)
3	В туалетной комнате группы «Дюймовочка» провести ремонт (замену) проходящей инженерной коммуникации (трубы)	Нарушение устранено. В туалетной комнате группы «Дюймовочка» проведен ремонт (замену) проходящей инженерной коммуникации (трубы) (Фото прилагается)
4	Обеспечить уровень искусственной освещенности в игровой второй младшей группы «Солнышко» не менее 400 лк., в спортивном зале не менее 200 лк, уровень коэффициента пульсации не более 10%.	Нарушение устранено. Произведена замена светильников в группе «Солнышко» освещенность составляет не менее 400 лк. добавлены светильники в спортивном зале, освещенность составляет не менее 200 лк. (Замеры прилагаются)

Заведующий

В.М. Белай

