



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике**  
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
от 03.08.2023г. №1566**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Южаковой М.А. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106» (МБДОУ №106)

ИНН 1834300557 ОГРН 1021801589193

Адрес места нахождения юридического лица: 426067, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, д. 42

Адрес места осуществления деятельности: 426067, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, д. 42

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)

**В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20** в группе «Солнышко» в игровой и спальне, в группе «Дюймовочка» в туалетной поверхности потолка и стен с дефектами и повреждениями, отслоениями покраски, т.е. отделка не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**В нарушении п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20** туалетные старшей группы «Ручеек» и старшей группы «Ягодки» не оборудованы унитазами (туалетными кабинками) отдельными для мальчиков и девочек

**В нарушении п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20** в туалетной группы «Дюймовочка» проходящие инженерные коммуникации (труба) с дефектами, отслоением покраски.

**В нарушении п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21** по результатам проведенных измерений установлено, что уровень искусственной освещенности в игровой второй младшей группы «Солнышко» составил 231 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк, в спортивном зале 160 лк, при гигиеническом нормативе менее 200 лк.

Измеренные уровни коэффициента пульсации в спортивном зале превышают уровни допустимых значений – 11%, при гигиеническом нормативе не более 10%

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в группе «Солнышко» в игровой и спальне, в группе «Дюймовочка» в туалетной провести ремонт поверхностей потолка и стен. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 2) В соответствии п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 туалетные старшей группы «Ручеек» и старшей группы «Ягодки» оборудовать туалетными кабинками отдельными для мальчиков и девочек. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 3) В соответствии п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в туалетные группы «Дюймовочка» провести ремонт (замену) проходящей инженерной коммуникации (трубы). Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 4) В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить уровень искусственной освещённости в игровой второй младшей группы «Солнышко» не менее 400 лк, в спортивном зале не менее 200 лк, уровень коэффициента пульсации в спортивном зале не более 10%. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на - МБДОУ №106, юридический адрес: 426067, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, д. 42**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Южакова М.А.

С предписанием ознакомлен(а) « 03 » 08 2023г. Богданов Богданов М.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_